

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ – 2

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap IV, informujemy:

1. W projekcie oraz w przedmiarze robót wstępują oprawy oświetlenia firmy LUG. Czy można zastosować oprawy innych firm zachowując równoważne parametry techniczne opraw ?
Odp. Tak. Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał nie gorsze parametry niż od produktów firmy LUG i produkty te winny być wyprodukowane w krajach UE.
2. Kontrola dostępu zaprojektowana jest w oparciu o firmę Satel. Czy można stosować innego producenta sytemu kontroli dostępu ?
Odp. Zaoferowany przez Wykonawcę system musi być kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego.
3. System Sygnalizacji Pożaru zgodnie z opisem w projekcie powinien łączyć się automatycznie z najbliższą jednostką straży pożarnej podczas wyłączenia zagrożenia Pożarem. W związku z powyższym czy w miejscu montażu centrali istnieje punkt dostępu telekomunikacyjnego ?
Odp. Zamawiający nie wymaga, żeby System Sygnalizacji Pożaru łączył się automatycznie z najbliższą jednostką Straży Pożarnej.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZADU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz