

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 3

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach, informujemy:

Pytanie nr 1 Prosimy o wyjaśnienia odnośnie zapisów pozycji kosztorysowych:

Z pozycji kosztorysowych dotyczących robót budowlanych poz. 1145, 1146, 1147 wynika, że należy wykonać „okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi DF gr. 15 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud-sufit podwieszony REI 60 system 4.10.17” (poz. 1145) drugą warstwę „Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi DF gr. 15mm na ruszcie metalowym z kształtowników Cd i Ud- dodatek za drugą warstwę” (poz.1146) i jeszcze „Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych” (poz. 1147) – wszystkie trzy pozycje mają ten sam obmiar i dotyczą korytarza – czy tak należy przyjąć sufit z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym dwie warstwy i pod tym sufit podwieszany z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych?

Odp. Tak.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański