

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap II, informujemy:

1. Czy inwestor przewiduje możliwość rozliczenia za poszczególne etapy wykonanych prac składających się na drugi etap zadania t.j.
  1. ścianki działowe parteru, pierwszego i drugiego piętra
  2. Stolarka i ślusarka
  3. Dach
  4. Elewacja
  5. Schody zew. do kotłowni
  6. Mur oporowy

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozliczenie.

2. Proszę o wyjaśnienie ,czy należy wycenić roboty dotyczące stolarki i ślusarki według rys.A-8 Zestawienie stolarki , czy według przedmiaru, gdyż są rozbieżności, np.:
  - wg przedmiaru (poz.5.3) są okna-drzwi alum EI60 1,5x1,8 m - 37 szt, w zestawieniu nie ma takich - są okna PCV EI60 1,5x1,8 z naświetlem - 39 szt;
  - wg przedmiaru (poz.5.3) jest okno-drzwi alum EI60 1,2x1,8 m - 1 szt, w zestawieniu nie ma takiego - jest okno PCV 1,2x1,8 m z naświetlem - 5 szt;
  - wg przedmiaru (poz.5.1) są okna PCV 1,5x1,8 m z naświetlem - 44 szt + 2 szt (poz.5.2) , w zestawieniu są 48 szt;
  - wg przedmiaru (poz.5.1) są okna PCV 1,2 x1,8 m z naświetlem - 4 szt, w zestawieniu jest 5 szt.

Poza tym w przedmiarze nie ma , a w zestawieniu stolarki występują:

- drzwi alum EI30 1,5x2,7 m - 6 szt
- drzwi alum EI60 2,0x2,7 m - 3 szt
- drzwi alum EI60 2,2x2,1 m - 2 szt
- drzwi alum EI60 1,5x2,7 m - 1 szt

a także okna PCV O-3/EI60 , Ow-1, Ow-2, Ow-3, Ow-4, których nie ma w przedmiarze.

Czy należy je wycenić?

Odp. Zestawienie stolarki należy przyjąć wg przedmiaru.

3. Okno O-1/Ei-60 ( zestawienie stolarki otworowej )nie można wykonać w wersji PCV. Okna takie można wykonać w wersji aluminiowej, ale wtedy będzie to tkz. okno techniczne tzn, skrzydła otwierane będą wykonane na profilach drzwiowych (skrzydło będzie tylko rozwierane, będzie miało zamek drzwiowy i zawiasy jak w drzwiach) dodatkowo na skrzydle będzie samozamykacz, takie okno techniczne ppoż nie może być wyposażone w nawiwenik!!!

Proszę o określenie jakie okna przyjąć w wycenie.

Odp. Zgodnie z przedmiarem

4. Ow1, może być wykonane jako aluminiowe wewnętrzne, z szybą pojedynczą 33.1

Proszę o określenie jakie okna przyjąć w wycenie.

Odp. Tyczy się stolarki wewnętrznej która nie jest objęta niniejszym zakresem robót.

PREZES ZARZĄDU  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
Wiesław Olszański