


# Korytarz



# RZUT PARTERU - WSCHODNIA KLATKA SCHODOWA

## LEGANDA

- SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY  
PRZECISK ODDYMIANIA  
PRZELACZNIK WENTYLACJI  
CZUJNIK POGODOWY  
CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4503-T  
OPTYCZNA CZYJKA DYMU

UWAGA

W istniejących drzwiach zewnętrznych zamontować siłownik i zamek kulkowy

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE BUDOWNICTWA "LEADER"  
w Żarach ul. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 40/7

Obiekt	DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO WARUNKÓW BEZPIECZNEJ EWAKUACJI - ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMNIENIEM - PAWILON NR 2 ŻĄRY UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻĄRY OBREB 3 DZIAŁKA NR 91/15. 91/17
--------	---

Inwestor	SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY
----------	--

Opracowanie

Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
-----------------	-------------	--------


[illegible]

Onracował	MINOWAK		Rys.Nr	ZA