



LEGANDA

- SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- PRZELACZNIK WENTYLACJI
- CZUJNIK POGODOWY
- CO CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4503-T
- OPTYCZNA CZYJKA DYMU

UWAGA

Istniejące okno wymienić na okno oddymiające z siłownikiem o kącie otwarcia 60°-przyjęto wg kat. "Merco"

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE BUDOWNICTWA "LEADER" w Żarach ul.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 40/7					
Obiekt	DOSTOSOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH DO WARUNKÓW BEZPIECZNEJ EWAKUACJI - ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM - PAWILON NR 2 ŻARY UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY OBRĘB 3 DZIAŁKA NR 91/15, 91/17				
Inwestor	SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY				
Opracowanie	RZUT II PIĘTRA KŁATKA SCHODOWA ZACHODNIA-DZ.NR 91/17				
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Skala	
				1:50	
Projektował	M.MICHAŁOWSKI	201/82/ZG		Rys.Nr	
Opracował	M.NOWAK			3C	

RZUT II PIĘTRA - ZACHODNIA KŁATKA SCHODOWA