

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 2

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III, informujemy:

Pytanie nr 1

Przedmiar termomodernizacja po modyfikacji – poz. 4.4 Naświetla PCV – proszę o podanie wymiaru i ilość naświetli.

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar naświetli 1.52x0,78 - szt 2.

Pytanie nr 2

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 11.14 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – proszę o podanie wymiaru drzwi (z podziałem na skrzydła i wym. naświetla).

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar - skrzydło z samozamykaczem światło przejścia 0,9x2 bez progowe, drugie skrzydło blokowane, wymiar naświetla w zależności od profili aluminiowych.

Pytanie nr 3

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 11.15 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – proszę o podanie wymiaru drzwi (z podziałem na skrzydła i wym. naświetla).

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar- drzwi dwuskrzydłowe bez naświetla, istn otwór do zmniejszenia skrzydło z samozamykaczem światło przejścia 0,9x2 bez progowe drugie skrzydło blokowane, zamek kulkowy (przewidywany montaż elektrotrzymacza).

Pytanie nr 4

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 12.28 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – proszę o podanie wymiaru drzwi (z podziałem na skrzydła).

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar- drzwi dwuskrzydłowe oszklone bez naświetla, istn otwór do zmniejszenia skrzydło z samozamykaczem światło przejścia 0,9x2 bez progowe drugie skrzydło blokowane, zamek kulkowy (przewidywany montaż elektrotrzymacza).

Pytanie nr 5

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 12.29 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – proszę o podanie wymiaru drzwi (z podziałem na skrzydła).

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar- drzwi dwuskrzydłowe bez naświetla pełne, skrzydło z samozamykaczem światło przejścia 1,2x2 bez progowe drugie skrzydło blokowane, zamek kulkowy (przewidywany montaż elektrotrzymacza).

Pytanie nr 6

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 12.30 Drzwi aluminiowe – proszę o podanie wymiaru drzwi.

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar- drzwi z samozamykaczem.

Pytanie nr 7

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 13.15 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – proszę o podanie wymiaru drzwi (z podziałem na skrzydła).

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar- drzwi dwuskrzydłowe oszklone bez naświetla, skrzydło z samozamykaczem światło przejścia 0.9x2 bez progowe drugie skrzydło blokowane, zamek kulkowy (przewidywany montaż elektrotrzymacza).

Pytanie nr 8

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 13.16 Drzwi aluminiowe – proszę o podanie wymiaru drzwi.

Odp. Drzwi pełne z samozamykaczem światło przejścia 1,1x2 i 1,0x2.

Pytanie nr 9

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 13.17 Drzwi aluminiowe – proszę o podanie wymiaru drzwi.

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar-światło przejścia 1,0x2.

Pytanie nr 10

Przedmiar posadzki i tynki – poz. 13.18 Ścianki aluminiowe – proszę o podanie wymiaru ścianki oraz schemat podziału.

Odp. W przedmiarze określony jest wymiar 0,8x2,1.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dankiewicz