

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 3

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap I – stan surowy otwarty, informujemy:

1. Zgodnie z odpowiedzią nr 8 ilość słupów powinna być 2,22 m<sup>3</sup>. W jakiej pozycji uwzględniono filar betonowy wraz ze zbrojeniem ulokowany w osi A/2 tj.  $0,83 \times (3,93 + 4,03 + 4,03) \times 0,25 = 2,48 \text{ m}^3$ .  
Odp. Doliczono filar żelbetowy łącznie ze zbrojeniem do działu 2.4 „Słupy żelbetowe”
2. Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 87 wyliczono ilość pustaków z pominięciem przewodów ponad dach. Proszę podać jaką ilość przyjąć?  
Odp. w dziale 2.1.6 Rozliczono ilość pustaków wentylacyjnych i taką ilość należy przyjąć.
3. Proszę o naniesienie na mapę przesłaną w dniu 01-06-2016r. legendy (kolor zielony KD, czerwony C.O.? Pozostałe dwa kolory)?  
Odp. Informacja na mapie jest jednoznaczna, czytać zgodnie z ogólnymi zasadami analizy treści mapy.
4. Proszę o naniesienie na mapę trasy instalacji tlenu technicznego.  
Odp. Według informacji posiadanych przez Zamawiającego trasa rurociągu gazów medycznych przebiega wzdłuż rurociągu sieci CO po przełożeniu sieci wykonać tożsamo.
5. Proszę o informację kto poniesie koszty spuszczenia i napełnienia instalacji C.O.  
Odp. Spuszczenie i napełnienie wody są czynnościami związanymi z usunięciem kolizji, co oznacza, że są przedmiotem zamówienia w zakresie usunięcia kolizji czyli stanowią część zakresu robót.
6. Zgodnie z poz. 88 przedmiaru obudowy kominów z cegły to ilość 32,91 m<sup>2</sup> wg sprawdzenia oferenta 49,18 m<sup>2</sup>, podobnie w pozycji 89 ilość wg przedmiaru 8,36 m<sup>2</sup> wg sprawdzenia 11,12 m<sup>2</sup>.  
Jakie ilości należy przyjąć?  
Odp. W dziale 2.1.7 rozliczono kominy ponad dachem, zarówno ocieplenie przewodów wentylacyjnych jak i czapy betonowe. Należy przyjąć ilość jak w dz. 2.1.7.
7. Zgodnie z poz. 87 przedmiaru „przewody wentylacyjne” ilość podana to 958,91 mb a wg wyliczeń oferenta to 1243,56 mb. Jaka ilość należy przyjąć?  
Odp. w dziale 2.1.6 Rozliczono ilość pustaków wentylacyjnych i taką ilość należy przyjąć.
8. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie rozliczał się z przyszłym oferentem jeżeli ilość prac wynikających z przedmiaru robót i wyliczone przez biuro projektowe (kwestionowane przez oferenta) będą różniły się od stanu faktycznego? Czy przy ryczałcie zostaną uwzględnione jako roboty dodatkowe?  
Odp. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapisami projektu umowy.
9. Zgodnie z poz. 117 i 118 przedmiaru zbrojenie wieńców to 1,57 t wg sprawdzenia oferenta powinno być 2,1 t. Jakie ilości należy przyjąć?  
Odp. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

10. Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy zmodyfikowanego kosztorysu, który zastąpił pierwotną wersję są poprawne. W kosztorysie, który udostępnił Zamawiający znalazły się zapisy:
- pozycja 20 d. 1.2 – usunięcie kolizji uzbrojenia terenu – kmpl.
  - dział 1.2 – dotyczy również usunięcia kolizji i rozbity jest na poszczególne pozycje odpowiadające czynnością, które należy wykonać.
- Odp. Zamawiający usunął z kosztorysu ofertowego poz. 20d 1.2.

Załączniki:

Kosztorys ofertowy po modyfikacji  
Przedmiar robót po modyfikacji

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Wiesław Olszański*